

ИФ

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик НОРМА СВК-15Х заводской номер 08 56107 А12
 НОРМА СВК-15Г
 НОРМА СВК-20Х Место оттиска клейма
 НОРМА СВК-20Г

Соответствует техническим условиям ТУ 4213-001-30624784-2011 и признан годным к эксплуатации.
 Гарантийные обязательства несет: ООО «Норма ИС»
 Адрес: ООО «Норма ИС», 198097, СПб, Ул.Трефолева, 6/30, литер А, пом. 11-Н,
 ИНН 7805565976 КПП 780501001, т./ф. (812)309-46-34; <http://www.normais.ru>

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Поверка производится по ГОСТ 8.156 «Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки»
 На основании результатов первичной поверки:

Счетчик НОРМА СВК-15Х заводской номер 08 56107 А12
 НОРМА СВК-15Г
 НОРМА СВК-20Х признан годным и допущен к эксплуатации
 НОРМА СВК-20Г Место оттиска клейма поверителя

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

- 10.1. Средний срок службы Счетчика – 12 лет.
 10.2. Межповерочный интервал:
 для Счетчиков холодной воды – 6 лет.
 для Счетчиков горячей воды – 4 года.
 В случае использования горячеводного Счетчика на холодной воде межповерочный интервал 6 лет.
 10.3 Результаты поверки заносятся в таблицу 2.

Дата поверки	Фамилия поверителя	Результаты поверки	Подпись уполномоченного поверителя	Оттиск клейма поверителя

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Полное название организации _____
 « _____ » _____
 (дата продажи) МП

12. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« _____ » _____
 (подпись)

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 13.1. Счетчики должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
 13.2. Транспортировка Счетчиков _____ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 6019-83.
 13.3. Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

- 14.1 Счетчик не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

 ПАСПОРТ
 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ НОРМА СВК
 (с антимагнитной защитой)

НОРМА ИС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Счетчик холодной воды крыльчатый НОРМА СВК-15Х, НОРМА СВК-20Х (далее НОРМА) (одноструйный, сухоходный) предназначен для измерения объема холодной питьевой воды по С. 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от 5°C до 31 рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0 МПа (10 кгс/см²).
 1.2. Счетчик горячей воды крыльчатый НОРМА СВК-15Г, НОРМА СВК-20Г (далее НОРМА) (одноструйный, сухоходный) предназначен для измерения объема горячей воды по СанПиН 2.1.4.01, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 °С до 90°С и рабочем давлении водопроводной сети не более 1,0 МПа (10 кгс/см²). Счетчик горячей воды является универсальным и может применяться для учета холодной воды.
 1.3. Счетчик НОРМА СВК может дополнительно комплектоваться импульсным датчиком (магнитоуправляемым герметизированным контактом (герконом)) с указанной ценой импульса, для дистанционной передачи низкочастотных импульсов, при этом в обозначении счетчика появляется буква «И». Цена импульса – 0,01 м³/имп. / _____ (указать если иное). Оснащенный импульсным датчиком Счетчик используется в составе централизованных систем учета потребленной воды.
 1.4. Счетчики воды выпускаются по ТУ4213-001-30624784-2011
 1.5. Счетчики защищены от манипулирования показаниями с помощью внешнего магнитного поля.
 1.6. Номер прибора в Государственном реестре средств измерений: 49316-12

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры счетчиков представлены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра	
	НОРМА СВК-15Х НОРМА СВК-15Г НОРМА СВК-15ИХ НОРМА СВК-15ИГ	НОРМА СВК-20Х НОРМА СВК-20Г НОРМА СВК-20ИХ НОРМА СВК-20ИГ
МОДЕЛЬ		
Диаметр условного прохода Ду, мм		
Расход воды Q, м ³ /час:	15	20
Минимальный Q _{min}		
Класс В (горизонтальная установка)	0,03	0,05
Класс А (вертикальная установка)	0,06	0,10
Переходный Q _t		
Класс В		
Класс А	0,12	0,20
Номинальный Q _n	0,15	0,25
Максимальный Q _{max}	1,5	2,5
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	3,0	5,0
в диапазоне расходов от Q _{min} до Q _t		
в диапазоне расходов от Q _t до Q _{max}	±5	
включительно	±2	
Емкость счетного механизма, м ³		99999,999
Цена деления младшего разряда, м ³		0,0001
Диапазон рабочих температур, °С		
для учета холодной воды		от 5 до 30
для учета горячей воды		от 5 до 90
Макс. рабочее давление воды не более, МПа		1
Потеря давления при Q _{max} не более, МПа		0,1
Порог чувствительности		не более 0,5 Q _{min}
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе Счетчика, дюйм	3/4	1,0
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм	1/2	3/4
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм	110, 82, 76	130, 82, 76
* короткобазное исполнение	80, 82, 76	130, 82, 76

2.2. Устройство удаленного считывания (импульсный датчик) выдает в цепь один импульс на 10 литров воды. Счетчик оснащается импульсным датчиком по отдельному заказу, и позволяет включать такой прибор в состав систем централизованного учета расхода энергоресурсов.

Параметры низкочастотных импульсов:

- амплитуда импульсов – 3...3,8 В;
- полярность - положительная.

В цепи датчика может быть внешний источник питания постоянного тока напряжением не более 3,6В.

2.3. Средний срок службы Счетчика – 12 лет.

2.4. Межповерочный интервал:

- для Счетчиков холодной воды – 6 лет,
- для Счетчиков горячей воды – 4 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расходомер-счетчик воды НОРМА СВК	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.
Комплект монтажных частей и принадлежностей*	1 компл.
Датчик импульсов**	1 шт.

Примечание: * - поставляется по отдельному заказу.

** - поставляется по отдельному заказу.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы Счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус Счетчика через входной патрубок, проходит через фильтр и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах вращается крыльчатка, на оси которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты.

Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок Счетчика. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Вращение крыльчатки передается к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм отделен от измеряемой среды немагнитной средоразделительной мембраной, герметично зафиксированной специальной прижимной гайкой через уплотнительные прокладки. Магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля двумя антимагнитными кольцами. Корпус Счетчика соединяется со счетным механизмом посредством пластмассового кольца. Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод числа оборотов крыльчатки в объем измеренной воды в м³. Индикаторное устройство счетного механизма имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации объема в м³ и его долях. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку, обеспечивающую повышение разрешающей способности Счетчика при его поверке на установках с автоматическим съемом сигнала.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Счетчик устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха от +5 до +50°C и относительной влажностью не более 80%.

5.2. Место установки Счетчика должно обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний с прибора и гарантировать его эксплуатацию без повреждений.

5.3. Перед установкой Счетчика необходимо:

- извлечь Счетчик из упаковки и проверить комплектность согласно паспорту;
- произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса, индикаторного устройства и пломбировочного кольца, проверить целостность пломб и наличие клейма на пломбе. Счетчик без клейма или с просроченным клеймом в эксплуатацию не принимается;
- перед установкой Счетчика трубопровод тщательно промыть, чтобы удалить из него окалину, песок, сантехнический лен и другие твердые частицы.

Внимание: частичное перекрытие проходного сечения входного патрубка Счетчика засорами различного происхождения влияет на точность показаний прибора.

5.4. При монтаже Счетчиков необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе Счетчика должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- присоединительные штуцера соединить с трубопроводом, установить прокладки между Счетчиком и штуцерами, затянуть накидные гайки;
- установить Счетчик без натягов, сжатий и перекосов;
- присоединение Счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1МПа;
- Счетчик должен быть полностью заполнен водой;

- Счетчик устанавливается на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать Счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается);

- прямые участки трубопровода при установке должны быть длиной не менее 3 Ду до и 1 Ду после Счетчика, что обеспечивается поставляемыми в комплекте присоединительными штуцерами;

- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим, чем диаметр присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками установленными вне зоны прямолинейных участков;

- на случай ремонта или замены перед прямолинейными участками трубопровода до Счетчика рекомендуется устанавливать запорные вентили или шаровые краны;

ВНИМАНИЕ! После установки Счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

5.5. ВНИМАНИЕ! Для продления срока службы Счетчика необходимо установить до Счетчика проточный фильтр.

5.6. Перед вводом Счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- после монтажа Счетчика воду в магистраль подавать медленно при открытых воздушных клапанах до предотвращения выхода Счетчика из строя под действием захваченного водой воздуха;

- проверить герметичность выполненных соединений.

5.7. Во вновь вводимой водопроводной системе, после капитального ремонта или при замене некоторой части труб Счетчик можно устанавливать только после пуска системы и тщательной ее промывки.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия, обеспечивающие нормальную работу Счетчика: монтаж Счетчика должен быть выполнен в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта; Счетчик должен использоваться для измерения количества воды при часовых расходах, не превышающих номинального расхода Q_п согласно таблице 1; в трубопроводе не допускаются гидравлических ударов; не допускается превышение максимально допустимой температуры воды; не допускается превышение допустимого давления в трубопроводе; не допускается сильная вибрация трубопровода; Счетчик должен быть заполнен водой; не допускается эксплуатация Счетчиков в местах где они могут быть погружены в воду; не допускается эксплуатация Счетчика с просроченным сроком периодической поверки.

6.2. Наружные поверхности Счетчика необходимо содержать в чистоте.

6.3. Периодически проводить внешний осмотр Счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом Счетчика или с трубопроводом. При появлении течи подтянуть резьбовые соединения или заменить прокладку.

6.4. При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

6.5. При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо прочистить защитную сетку фильтра, установленного до Счетчика.

6.6. В случае выхода Счетчика из строя, ремонт может осуществлять только предприятие-изготовитель или организация, имеющая соответствующую лицензию на ремонт данного средства измерения.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Прибор соответствует указанным техническим данным и характеристикам при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня первичной поверки. При отсутствии в паспорте даты ввода в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня первичной поверки.

7.3. Гарантийный ремонт не осуществляется, если Счетчики вышли из строя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний настоящего паспорта, а также нарушения правил транспортирования и хранения. Гарантийный ремонт не осуществляется, если качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Сохраняйте паспорт! Счетчики без паспортов в гарантийный ремонт не принимаются..